

АКТ
о проведении пожарно-профилактической работы
«ОГПС Кингисеппского района»

«23» апреля 2026 года

ОРГАНИЗАЦИЯ: Муниципальное бюджетное нетиповое учреждение дополнительного образования "Центр эстетического воспитания и образования детей (с углублённым изучением программ в области искусств) г. Кингисепп
Сокращенное наименование: МБНУ ДО «ЦЭВиОД»
Адрес: г. Кингисепп, Крикковское шоссе, д.14а

Характеристика объекта защиты:

Здание объекта защиты 2-х этажное, стены и перегородки – бетонные, гипроковые оштукатуренные, перекрытия - железобетонные, крыша - рулонная по железобетонным плитам утепленная. Вход в подвал с улицы, чердак отсутствует. Центральный вход расположен с улицы Восточной.

На первом этаже: гардеробы, раздевалки, электрощитовая, подсобные помещения, служебные помещения, санузлы, учебные классы

На втором этаже: кладовые, санузлы, служебные помещения, кабинет директора, приемная, операторская, учебные классы.

По всему периметру территории установлен металлический забор, имеются одни въездные ворота (ул. Восточная) и 4 калитки

Наружное водоснабжение: 1ПГ – находится в 150м от здания угол Крикковское шоссе д.10б у светового столба, 2ПГ – находится в 150м от здания, со стороны жилого дома Крикковское шоссе д.13.

Расстояние до ближайшей пожарной части №124 = 3 км

Дневное время: персонал – 62 человека, обучающиеся – 1068 человек

Ночное время: 1 человек (сторож)

Охрана круглосуточно - 1 человек

Мною, инструктором противопожарной профилактики пожарной части Государственной противопожарной службы пожарной части №124 Шевкуновой О.И. совместно с заместителем директора по безопасности Якоби Н.В.

В период с «23» апреля 2026 года по «23» апреля 2026 года проведено:

Мероприятие по пожарной пропаганде: проведена беседа с педагогическим и техническим персоналом (7 человек, возраст 25-65 лет) в вестибюле о мерах пожарной безопасности, действиях персонала в случае возникновения пожара на объекте, по темам:

- «Меры пожарной безопасности в быту»;

- «Организация и проведение тренировок по противопожарной защите и эвакуации людей при пожаре»;
- «Первичные средства пожаротушения»;
- «Возможные причины пожаров и условия для их возникновения»;
- «Пожарная опасность электрооборудования и противопожарные мероприятия при его эксплуатации»;
- «Соблюдение противопожарного режима в организациях»;
- «Организация противопожарных мероприятий на объектах социальной сферы».

Далее проведено практическое тренировочное занятие по эвакуации из здания в случае возникновения пожара:

- подача учебной тревоги;
- вызов подразделения пожарной охраны;
- эвакуация людей (самостоятельный выход людей из здания по путям эвакуации);
- сбор людей в согласованном месте;
- переключка людей (проверка по списку).

В ходе тренировки установлено следующее:

Условное место возникновения пожара – Кабинет №13 Хорсепар класса (кабинет № 13). Сообщение о пожаре выполнил преподаватель Кочешовская О.А. нажав кнопку ручного нажатия, вахтер Пискова И.Е. вызвала пожарную охрану. По сигналу автоматической пожарной сигнализации сотрудники незамедлительно приступили к эвакуации. Персонал вывел детей на улицу по безопасному маршруту через ближайшие эвакуационные выходы согласно планам эвакуаций, размещенным в здании объекта. Охранник открыл ворота для проезда пожарной техники (условно) на территорию центра со стороны ул. Восточная (условно). Ответственные по этажам проверили закрытие окон и дверей, а также контролировали коридоры, не допускали беготни и давки. Дежурный рабочий по зданию Полянский И.А. отключил электричество в щитке на первом этаже (условно). Все эвакуируемые собрались на заранее согласованном месте (перед центральным входом в здание) на безопасном расстоянии. Была проведена переключка согласно спискам, каждый педагог поочередно докладывал заместителю директора по безопасности Якоби Н.В. о наличии эвакуируемых. Сверили общее количество выведенных людей, чтобы убедиться в отсутствии детей и сотрудников в здании. Итого было эвакуировано 23 персонала и 82 детей. Время эвакуации 2 минут 15 секунд. Действия сотрудников согласованные, направление движения согласно плану эвакуации, проверка наличия персонала и детей выполнена, АПС в рабочем состоянии.

С обучающимися центра на улице проведена беседа по правилам пожарной безопасности». Поговорили с ребятами о причинах возникновения пожаров, что надо делать, чтобы не случился пожар и как вести себя, если всё-таки загорелся дом или квартира. Объяснила детям, что нельзя играть со спичками и электронагревательными приборами, нельзя включать электроприборы в отсутствие взрослых. Также напомнила номера телефонов и как правильно звонить в пожарную охрану, и чем опасны ложные вызовы экстренных служб. Поговорили о пожарах по причине «детской шалости», на последствия таких пожаров. Рассмотрели примеры

возгораний и их причины. Изучила с ребятами алгоритм действий в случае пожара, правила экстренной эвакуации из здания центра.

ПРОВЕДЕНО:


Проведено 1 беседа с персоналом, с охватом 7 человек, возрастная аудитория 30-60 лет, выдано на руки 7 листовок «Пожарная безопасность в весеннее время».

Проведена 1 беседа с детьми, с охватом 36 человек, возрастная аудитория 8-12 лет, выдано на руки 36 листовок «Пожарная безопасность в весеннее время».


Оказана помощь в оформлении информационных стендов

Фото и видео проведенного мероприятия может быть использовано в общественных интересах, согласно ГК РФ, Статья 152.1 «Охрана изображения гражданина»

Мероприятие по профилактике пожаров:




По итогам проведения мероприятия по профилактике пожаров предлагаем Вам обратить внимание на выполнение следующих неотложных мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности:



По окончании профилактического мероприятия вручены листовки «Пожарная безопасность в весеннее время» в количестве 43 штуки (напечатанные)
Оформлены информационные стенды 1 штука

Подписи лиц, участвующих в мероприятии:


Инструктор противопожарной профилактики пожарной части
Государственной противопожарной службы
ОГПС Кингисеппского района Шевкунова О.И.


«23» апреля 2026 г.

Инспектор ОНДиПР Кингисеппского района
УНДиПР Главного управления МЧС России
по Ленинградской области
старший лейтенант внутренней службы
Федякин С.М.


«23» апреля 2026 г.

Заместитель директора по безопасности
Якоби Н.В.


«23» апреля 2026 г.

Директор МБНУ ДО «ЦЭВиОД»
Петрова И.В.


«23» апреля 2026 г.