



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ленинградской области**

Юридический адрес: 188662, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Мурино, ул. Оборонная д. 51
Почтовый адрес: 188662, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Мурино, ул. Оборонная д. 51
тел: 640-05-65 www.47.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

188662, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Мурино, ул. Оборонная д. 51
тел: 640-05-90

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кингисеппского района

188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, ул. Октябрьская, д. 11, тел: 8 (81375) 2-47-95
e-mail: ogpnkingisepp@mail.ru

Предписание № 2-18-75-181/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
эстетического воспитания и образования детей»
(МБУ ДО «ЦЭВиОД»); ИНН 4707018627**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНДиПР Кингисеппского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области Баташева Анатолия Владимировича № 2-18-75-181 от 08 сентября 2017 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 15 ч. 00 мин. «06» октября 2017 г. по 15 ч. 00 мин. «11» октября 2017 года Смирновой Оксаной Сергеевной - инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кингисеппского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области проведена внеплановая проверка объекта защиты – центра эстетического воспитания и образования детей по адресу: г. Кингисепп, Крикковское шоссе, д. 14А.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с и.о. директора МБУ ДО «ЦЭВиОД» Якоби Надеждой Викторовной

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его полномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)

1	2	(ых) нарушены 3	4	5
1	На путях эвакуации в общих коридорах частично 1го и 2го этажей допускается применение материалов для покрытия пола линолеумом с более высокой пожарной опасностью, чем В2, Д3, Т2, РП2	Федеральный закон от 22.07.2008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 151; строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.25*; строительные нормы и правила СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы» п. 1.8 абз. 4	01.10.2018 г.	
2	На путях эвакуации в общих коридорах частично 1го и 2го этажей допускается применение материалов для покрытия стен краской с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2	Федеральный закон от 22.07.2008 г. 123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 151; СНиП 21-01-97* п. 6.25*; СНиП 2.01.02-85* п. 1.8 абз. 4	01.10.2018 г.	
3	На путях эвакуации в лестничной клетке, ведущей к фортепианному отделению, допускается применение материалов для покрытия стен краской с более высокой пожарной опасностью, чем Г1, В1, Д2, Т2	Федеральный закон от 22.07.2008 г. 123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 151; СНиП 21-01-97* » п. 6.25*; СНИП 2.01.02-85* п. 1.8 абз. 4	01.10.2018 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществлении действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи

Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кингисеппского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области Смирнова Оксана Сергеевна

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



«11» октября 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

И.о. директора МБУ ДО «ЦЭВиОД»

Якоби Надежда Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,

присутствовавшего при проведении проверки)

✓ Якоби
(подпись)

✓ «11» 10 2017 г.