

ОТЧЕТ

МБУ ДО “Центр эстетического воспитания и образования детей (Детская школа искусств)” г. Кингисеппа

о принятых мерах по устранению выявленных нарушений федерального законодательства

Нарушения в части санитарно-эпидемиологических требований:

- Заключен контракт с Филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения “Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области “в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах № 5786/53 от 21 февраля 2025 года на проведение лабораторных исследований согласно программы производственного контроля.
- Заключен контракт с Филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения “Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области “в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах № 8133/65 от 26 февраля 2025 года о прохождении санитарно - гигиенической аттестации сотрудников МБУ ДО «ЦЭВиОД (ДШИ) г. Кингисеппа;
- Обновлён и промаркирован уборочный инвентарь в зависимости от назначения помещений и видов работ.

Нарушения требования пожарной безопасности:

- организовано ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
- инструкция о мерах пожарной безопасности приведена в соответствие требованиям раздела XVIII ППР РФ, п.2 Постановления № 1479;
- объект защиты с массовыми пребываниями людей обеспечен исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного;
- проведено обучение лиц, являющихся ответственными за соблюдение требований пожарной безопасности на объекте, по дополнительным профессиональным программам;

- в подвальном этаже здания проведена работа по вывозу и утилизации непригодного оборудования и мебели;
- в помещении электрощитовой, подсобном помещении кабинете № 42 и подвальном этаже здания все светильники оснащены колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, подпункт «в» пункта 35 Постановления № 1479;
- обеспечено исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, установленных в электрощитовой и костюмерной, пункт 14 Постановления № 1479;
- в кабинет дизайна и класс хореографии закуплены фильтры-удлинители, которые используются исключительно в урочное время;
- закрытие двери эвакуационного выхода из класса хореографии переделано на щеколду, что обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа;
- мойки в кабинетах №41,28,29,38 освобождены, наведён порядок для их дальнейшего использования по назначению;
- кабинеты № 45, № 28, № 37 оборудованы пожарными извещателями согласно п. 54 Постановления № 1479 ;
- с работниками Учреждения проведена беседа по требованиям пожарной безопасности. Преподавателям Шумиловой О.В. (кабинет № 1) и Передера Т.А. (кабинет № 38) вынесено строгое предупреждение, взяты объяснительные записки с объяснениями по поводу оставления без присмотра включенных в сеть бытовых электроприборов (зарядных устройств для мобильных телефонов);
- огнетушитель №7 заменён.

И.о.директора МБУ"ЦЭВиОД(ДШИ)



И.В.Петрова