



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
**Кингисеппская
городская прокуратура**
188480, Ленинградская область,
г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 12

Директору МБУ ДО «ЦЭВиОД (ДШИ)»
г. Кингисеппа

Петровой И.В.

Крикковское шоссе, д. 14А, г. Кингисепп,
188480

31.01.2025

7-02-2025/24
№

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений федерального
законодательства

Городской прокуратурой во исполнение п.2.1.5 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 13.12.2021 № 744 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о несовершеннолетних, соблюдением их прав и законных интересов», проведена проверка муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «ЦЭВиОД (ДШИ)» г. Кингисеппа (далее – Учреждение) на предмет исполнения федерального законодательства.

Данное право предусмотрено и ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 273-ФЗ).

Согласно требованиям ст. 3 Федерального закона № 273-ФЗ одними из основных принципов государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования является приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, воспитание взаимоуважения, гражданственности.

Исходя из п. 3 ч. 4 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Государственные санитарно-эпидемиологических правила и нормативы, предъявляемые к образовательным учреждениям установлены, в том числе Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

Вместе с тем при проверке Учреждения выявлены следующие нарушения установленных санитарно-эпидемиологических требований, а именно:

ОЖ №035283

Кингисеппская городская прокуратура
Ленинградской области
№ 7-02-2025/Прдп76-25-20410008

- программа производственного контроля не осуществляется в части проведения инструментальных измерений уровня искусственной освещенности и параметров микроклимата в помещениях, предназначенных для учебного процесса, что является нарушением п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в нарушение п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» у следующих сотрудников МБУ ДО «ЦЭВиОД (ДШИ)» отсутствуют актуальные сведения о прохождении гигиенической аттестации: Александрова С.А., Алехина Л.Н., Баскакова Ю.А., Бодрецова Л.А., Бородкина Т.М., Верховцева М.Б., Галанцева Т.Г. и иных;

- присутствует уборочный инвентарь, не имеющий маркировки в зависимости от назначения помещений и видов работ, что является нарушением п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе, создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ) определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, регулирует в этой области отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, юридическими лицами (далее - организации), должностными лицами, гражданами (физическими лицами), в том числе индивидуальными предпринимателями, а также указывает, что обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

На основании ст. 37 Федерального закона № 69-ФЗ руководители организаций обязаны, в том числе: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – Постановление № 1479) настоящие Правила устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений,

помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

Вместе с тем в ходе проверки Учреждения выявлены следующие нарушения установленных требования пожарной безопасности, а именно:

- руководителем организации не организовано ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, что нарушает пункт 17(1) Постановления № 1479;
- инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям раздела XVIII ППР РФ, что нарушает п. 2 Постановления № 1479;
- объект защиты с массовым пребыванием людей не обеспечен исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, что нарушает пункт 30 Постановления № 1479;
- не организовано обучение лиц, являющихся ответственными за соблюдение требований пожарной безопасности на объекте, по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам, что нарушает пункт 3 Постановления № 1479;
- допускается хранение под лестничными маршами и площадками мебели, оборудование и других предметов, выполненных из горючих материалов (лестница, ведущая в подвальный этаж здания), что нарушает подпункт «к» пункта 16 Постановления № 1479;
- в подвальном этаже здания допускается хранение оборудования, мебели и других предметов, что нарушает подпункт «б» пункта 16 Постановления № 1479;
- в помещении электрощитовой, подсобном помещении кабинета № 42 и подвальном этаже здания допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, что нарушает подпункт «в» пункта 35 Постановления № 1479;
- не обеспечено исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, установленных в электрощитовой и костюмерной, что нарушает пункт 14 Постановления № 1479;
- допускается использование удлинителей для питания применяемых электроприборов (кабинет дизайна и класс хореографии), что нарушает подпункт «ж» пункта 35 Постановления № 1479;
- допускается закрытие двери эвакуационного выхода из класса хореографии на запор (замок), не обеспечивающий возможность свободного открывания изнутри без ключа, что нарушает пункт 26 Постановления № 1479;
- часть помещений (кабинет № 41, кабинет № 28, помещение бывшей мойки кабинета № 29, класс гитары) не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации, что нарушает пункт 54 Постановления № 1479;
- в кабинетах № 1 и № 38 допускается оставление без присмотра включенных в электрическую сеть бытовых электроприборов (зарядных устройств для мобильных телефонов), что нарушает подпункт «и» пункта 35 Постановления № 1479;

– не обеспечено соблюдение сроков перезарядки части первичных средств пожаротушения (огнетушитель № 7), что нарушает п. 60 Постановления № 1479. ✓

Допущенные нарушения требований действующего законодательства недопустимы, в связи с тем, что подрывают конституционные принципы обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства.

Причинами совершения выявленных нарушений явилось ненадлежащее отношение отдельных сотрудников к своим должностным обязанностям. Условием их совершения явилось отсутствие должного контроля за деятельностью подчиненных работников со стороны руководства.

С учетом изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть данное представление с участием представителя городской прокуратуры, о чем уведомить городскую прокуратуру посредством электронной почты grigorenko.kv@47.mailop.ru

2. В течение месяца со дня внесения представления принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах по устранению выявленных нарушений сообщить городскому прокурору в письменной форме в месячный срок с момента получения представления, с предоставлением подтверждающих документов, предварительно посредством электронной почты grigorenko.kv@47.mailop.ru

Одновременно разъясняю, что согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» требования прокурора подлежат безусловному исполнению в установленный срок. Неисполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель городского прокурора
юрист 1 класса

Д.Н. Савенкова